PEDIO DE ORÇAMENTO

ÃOSOCIAL:	
EREÇO:	
J:	
EFONE/ FAX:	
AIL:	
'A:	

I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:

- Preenchida mecanicamente ou com letra de forma legível, em todos os campos;
- O preço unitário não deverá ser rasurado;
- O orçamento deverá estar neste formulário que será devolvido à Câmara Municipal de Rio dos Ostras contendo o carimbo do CNPJ da empresa. Com as mesmas descrições do objeto, assinado, com o prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias;
- Após o preenchimento do formulário de orçamento o mesmo deverá ser encaminhado para o seguinte endereço eletrônico: compras.cmro@riodasostras.rj.leg.br.

SOLICITAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de ar-condicionado modelo split, cortinas de ar e instalação completa dos equipamentos Preenchido pela Câmara Preenchido por V.Sa.(S) DESCRIÇÃO VLR UNIT R\$ VLR TOTAL R\$ ITEM UN QTD AR CONDICIONADO SPLIT DE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU, Eficiência energética: A; Tipos de unid 26 1 painel de controle: Eletrônico; Potência de refrigeração: 1500 W; Tipo de gás: R-410^a; com temporizador; com controle remoto; 2 AR-CONDICIONADO PISO TETO ECO 60.000 BTUS, Ciclo: Frio, 03 unid Gás Refrigerante: R-410^a; Voltagem (V): 220, Fase: Trifásico; Classificação Energética INMETRO: A; Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 60.000; Capacidade de Refrigeração(kWh/h): 17,58; Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 5431; Vazão de Ar (m³/min): 45,63; Funções: Timer, Sleep, Swing, Fan, Eco, Turbo e Display; Modos: Refrigerar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): 9,53 (3/8"); Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 19,05 (3/4") até 10m - 22,23 (7/8") até 15m - 25,40 (1") até 20m - 28,58 (1.1/8") até 30m; Comprimento Máximo da Tubulação (M): 30; Desnível Máximo (M): 15; Serpentina da Condensadora: Cobre; Unidade Interna Evaporadora (LxAxP mm): 1645x675x235; Unidade Externa Condensadora (LxAxP mm)*: 869x1162x325 CORTINA DE AR 120CM COM CONTROLE REMOTO, 3 03 unid Alimentação (volts): 220V; Fase: Monofásico, Ciclo: Frio, Classificação Energética (INMETRO), Garantia de 1 ano concedida pelo fabricante, Potência de Refrigeração (W): 2.40, Vazão de ar (m³/h): 1900, Tipo do Condensador: Horizontal, Controle da direção do ar Manual Para cima / Para baixo, Nível de ruído interno/externo: 51, Cor da evaporadora: Branco, Controle da direção do ar Manual: Esquerda/Direita. *INSTALAÇÃO* de todos os serviços relativos à instalação elétrica e unid 01 hidráulica necessários ao funcionamento dos equipamentos, assim como a realização das obras de natureza civil necessárias à instalação e funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado e das cortinas de **TOTAL**

CÂMARA MUNICIPAL:

Situado na Avenida dos Bandeirantes 2000 – Verdes Mares – Rio das Ostras – RJ Horário de 08:00 às 17:00 horas. **Tel: (22) 2770 –1060**

OBS.: ESTE PEDIDO, CONTENDO A PROPOSTA, DEVERÁ RETORNAR, NO PRAZO DE <u>48 (QUARENTA E OITO)</u> <u>HORAS</u>.

Carimbo CNPJ	
	Data:/
	Assinatura

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60(DIAS)